




Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

3/N/PE 400V/230V/50Hz

max. 16A



Bei Anschluss von Endscharter,
Brücke 3-4 entfernen!
Remove connections 3-4,
when wiring limit switch!



Sternschaltung/star wiring oder/oder Dreieckschaltung/delta wiring

Bei Motoranschluss ohne Thermokontakt, Ader rt auf Ader ws klemmen.
If thermostat relay is not available, connect the rt wire with the ws wire

sw= schwarz/black
bn= braun/brown
vi= violett/violet
ws= weiß/white
rt= rot/red
gn/ge= grün-gelb/green-yellow

Schaltplan/wiring diagram

für Motorscharter 0-1 mit UA, TK, Pumpe, Endscharter
for motor switch 0-1 with UVR, TR, pump, limit switch

2013	Tag	Name
gez.	11.03.	D.Schrem
gepr.		
Norm		



Tripus systems GmbH
Schalt- und Steuergeräte
Am Hohen Rain 2
89347 Bubesheim

851.595

www.tripus.com



DIN EN ISO 9001

Pos.	Änderung	Tag	Name
------	----------	-----	------